

試験結果報告書

ポリウレージャパン株式会社 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部
 支部長 山田 卓司
 〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3



依頼 No. 205483

報告日：2020年 9 月 16 日

品 名		PJ-006 スプレー工法	試 料 受 付 日	2 0 2 0 年 5 月 2 1 日
			試 料 採 取 日	2 0 2 0 年 5 月 1 4 日
			試料採取場所	送付 〔 奈良県天理市富堂町 143-5 〕
製 造 者		ポリウレージャパン株式会社	試 料 数 量	塗装済み試験片一式
試 験 項 目		結 果	試 験 方 法	
			JWWA K 143:2017 「水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料」	
塗 膜 の 品 質	外観	しわ・たるみ・割れ・へこみがない。	しわ・たるみ・割れ・へこみがない。	
	付着強さ N/mm ²	標準状態 3.5 吸水状態 1.6	標準状態 1.5 以上 吸水状態 1.2 以上	
	耐衝撃性	割れ・剥がれがない。	割れ・剥がれがない。	
	耐アルカリ性	膨れ・割れ・剥がれがない。	膨れ・割れ・剥がれがない。	
	透水性 g	透水量 0.0	透水量 0.2 以下	
	塩化物イオン透過度 mg/cm ² ・日	定量下限(0.7×10 ⁻³)以下	1.0×10 ⁻³ 以下	
	低温・高温繰返し	割れ・剥がれがない。	割れ・剥がれがない。	
以 下 余 白				